



Производитель:
ООО "ПромСорт-Тула", Россия

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2400048329

Производитель:
ООО "ПромСорт-Тула" 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2
Завод № ЧСЕР-005779

Группоуполномоченный:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛОТОРГ" 150521, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Латынина, д. 75
Ватол/арт № У548ЕН44/ЕУ552350

05.12.2024

Предмет: Проект архитектурный в прутках по ГОСТ 34028-2016

№ п/п	Номер спецификации	Номер партии	Номер партии	Класс прочности	НД на технические требования	Форма профиля	Размер профиля	Состояние поставки	Группа по мере	Длина, мм	Точность по овалности	Упаковка	Короб мест	Вес, т
1	0306040198.0	12409124	В01	A500C	ГОСТ 34028-2016									

№ п/п	Химический состав, %														
	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	V	Mo	N	Al	Nb	Ti	Сухв
1	0.2	0.4	0.09	0.019	0.006	0.03	0.01	0.03	0.003	0.002	0.024	0.002	0.001	0.001	0.27

№ п/п	Механические свойства и технологические испытания														
	Предел текучести от. Н/мм ²	Временное сопротивление от. Н/мм ²	σ _{0.2} от. Н/мм ²	σ _{0.01} от. Н/мм ²	σ _{0.001} от. Н/мм ²	σ _{0.0001} от. Н/мм ²	σ _{0.00001} от. Н/мм ²	σ _{0.000001} от. Н/мм ²	σ _{0.0000001} от. Н/мм ²	σ _{0.00000001} от. Н/мм ²	σ _{0.000000001} от. Н/мм ²				
1	581	663	1.14	22	8.2										

№ п/п	Статистические показатели														
	σ _т , Н/мм ²	σ _{0.2} , Н/мм ²	σ _{0.01} , Н/мм ²	σ _{0.001} , Н/мм ²	σ _{0.0001} , Н/мм ²	σ _{0.00001} , Н/мм ²	σ _{0.000001} , Н/мм ²	σ _{0.0000001} , Н/мм ²	σ _{0.00000001} , Н/мм ²	σ _{0.000000001} , Н/мм ²					
1	592	10.5	683	10.2	85. Х ₁ , %	22.3	85. S _{0.2} , %	1.3	8.2	8.2	0.4	1.15	0.01	0.073	0.008

№ п/п	Примечания									
	Ссылка на стандарты: 2 (ГОСТ 34028-2016, табл. 3) Ссыла с учетом п. 6.1.4.3 ГОСТ 34028-2016 Проект соответствует дополнительному требованию «Вариационность» согласно ГОСТ 34028-2016. Протокол испытаний № 159-29/24 от 21.10.2024г. от АО «НИЦ «Строительство». Условия отбора и подготовки проб в соответствии с поставкой (Н1) Проектная маркировка: знак завода 26 Проектная маркировка: знак завода 9781 - экспортная маркировка производителя Массовая доля свинца, кадмия, шестивалентного хрома и ртути не превышает значений, указанных в пункте 11.3 ГОСТ 34028-2016									
1										

Примечание: Указанные в сертификате процедуры соответствуют действующим стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества обращаться на номер сертификата.

Адрес: ООО "ПромСорт-Тула" 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2
Указанная компания является производителем продукции, соответствующей ГОСТ Р 99/2010

